

BEF2E+1-R

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 752 68 65, (75) 645 97 50

dwkz-jg@dwkz.pl
ePUAP: /dwkz/skrytka
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



JG/N.5183.200.2024.JS
L.dz. 83782

Jelenia Góra 19. 03. 2024 r.

**Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Hutnicza 37
59-930 Pieńsk**

W odpowiedzi na pismo z dnia 20. 02. 2024, data wpływu 23. 02. 2024, dotyczące remontu wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku, po ocenie załączonego programu funkcjonalno - użytkowego wykonanego przez inż. Michała Bartczaka przekazuję następujące stanowisko:

1. Jak wynika z załączonej dokumentacji oraz posiadanych danych posadzka z lastryko, klepki drewnianej oraz płytek granitowych gładkich (podest wejściowy na ołtarz) są wykonane wtórnie. Nie ma więc przeciwwskazań do ich usunięcia.
2. Pozostałością oryginalnej posadzki są zachowane w wejściu bocznym (fot. 10 w dokumentacji) płyty kamienne. Przy wymianie posadzki należy wzorować się na wymiarach zachowanych płyt oraz ich fakturze, zdecydowanie nie stosować płyt polerowanych/szlifowanych. Właściwe będą tu płyty o powierzchni poddanej groszkowaniu ew. piaskowane lub płomieniowane - w zależności która technika najlepiej pozwoli zbliżyć się do wyglądu materiału oryginalnego.
3. Zachowane oryginalne płyty można poddać przełożeniu, wyrównaniu, należy je jednak pozostawić jako oryginalną substancję zabytkową.
4. Należy dokonać odkrywki płytek ceramicznych celem ustalenia, czy są one elementem oryginalnym, co w naszej ocenie jest prawdopodobne dla zakrystii. W wypadku potwierdzenia należy zachować rodzaj posadzki wraz z kolorystyką.

Otrzymują:

1. adresat
Do wiadomości:
2. a/a JS

pełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi starszy Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Jan Sobota - tel. 75 645 97 60 (w godz 9.00-12.00), j.sobota@dwkz.pl

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konsultatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Krzysztof Kurek
KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniej Górze